INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/AXIAL-A/B-40-4T	Ventilador Axial	33.7	VSD no necesario	A	Estático	50.4	0.259	3702	84	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
WALL/AXIAL-A/B-45-4T	Ventilador Axial	46.7	VSD no necesario	C	Estático	62.3	0.330	4318	128	No	No	No	No	0.00	1370	1.00
WALL/AXIAL-A/B-50-4T	Ventilador Axial	42.0	VSD no necesario	C	Estático	55.6	0.498	5341	141	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-4T IE3	Ventilador Axial	56.8	VSD no necesario	D	Total	67.2	1.022	11151	187	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A/B-56-6T	Ventilador Axial	35.7	VSD no necesario	A	Estático	51.4	0.322	5123	80	No	No	No	No	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-63-4T IE3	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	51.7	1.118	9320	180	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-A-63-6T	Ventilador Axial	36.8	VSD no necesario	A	Estático	50.7	0.479	6809	93	No	No	No	No	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-A-71-4T IE3	Ventilador Axial	44.8	VSD no necesario	C	Estático	53.0	1.682	13653	199	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-A-71-6T IE3	Ventilador Axial	62.8	VSD no necesario	D	Total	74.9	0.704	15863	100	No	No	No	No	0.00	940	1.00
WALL/AXIAL-B-63-4T IE3	Ventilador Axial	41.7	VSD no necesario	C	Estático	51.7	1.118	9320	180	No	No	No	No	0.00	1455	1.00
WALL/AXIAL-B-63-6T	Ventilador Axial	36.8	VSD no necesario	A	Estático	50.7	0.479	6809	93	No	No	No	No	0.00	900	1.00
WALL/AXIAL-B-71-4T IE3	Ventilador Axial	44.8	VSD no necesario	C	Estático	53.0	1.682	13653	199	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
WALL/AXIAL-B-71-6T IE3	Ventilador Axial	62.8	VSD no necesario	D	Total	74.9	0.704	15863	100	No	No	No	No	0.00	940	1.00